

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**Испытательный центр «ФАСАДЫ-СПК»**

**НИИСФ РААСН**

Почтовый адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21  
Юридический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21  
Фактический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21  
Телефон: (495) 488-66-25  
Факс: (495) 482-40-60  
E-mail: [fasady.spk@gmail.com](mailto:fasady.spk@gmail.com)



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CM84  
Действителен до 03 февраля 2012 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01/53060-1**

**Основание для проведения испытаний** Договор № 53060-1 от 02 марта 2009 г. между  
(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,  
НИИСФ РААСН и ООО «Все для Ворот»  
наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение, адрес  
испытаний, включая для целей сертификации)

**Наименование продукции** Ворота секционные, ОКП 52 8480  
(наименование продукции, код ОКП по классификатору)

**Изготовитель продукции** ООО «Все для Ворот», 143002 МО, Одинцовский р-н, с. Акулово, 6  
(наименование, адрес)  
1 шт, ISD-01 2500x3800мм, ворота металлические секци-  
онные промышленного типа по ГОСТ 31174-2003, без мар-  
кировки изготовителя  
(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

**Сведения об испытанных образцах** кировки изготовителя  
(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

**Маркировка Испытательного центра** BMC-060/ИЦ/01

**Методики испытаний** ГОСТ 26602.5-2001  
Методика испытаний № BMC-02/09

**Дата получения образца** 10. 03. 2009.

**Дата испытания** С 19.03. по 20.03.2009.

**Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях** №№ 1, 2, 3

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** По показателю - Сопротивление ветровой нагрузке испытанные ворота  
соответствуют ГОСТ 31174-2003, п. 4.7 и относятся к классу Б.

Руководитель ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»  
М.П.

(подпись)

Верховский А.А.  
(Фамилия И.О.)



« 15 » 04 2009 г.

**Описание объекта испытаний**



- Ворота секционные промышленного типа в сборе (заводская комплектация, за исключением механизма уравнивания полотна и системы привода)
- Возможность открывания/закрывания образца не предусмотрена из-за конструктивных особенностей испытательного стенда
- Полотно ворот состоит из 5 трехслойных «сэндвич»-панелей толщиной 40 мм и высотой 510 мм
- Габаритные размеры ворот: 2500x3800мм
- Масса ворот: ок. 200 кг
- Количество: 1 шт



Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

Шеховцов А. В.

**Результаты испытаний \***

| Наименование отклонения геометрических параметров | Предельные отклонения, мм<br>в соответствии с ГОСТ<br>31174-2003 | Фактические результаты<br>измерений, мм |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Отклонения от линейных размеров                   |                                                                  |                                         |
| Отклонения по:                                    |                                                                  |                                         |
| Ширине                                            | 5                                                                | 3                                       |
| Длине                                             | 5                                                                | 4                                       |
| Толщине                                           | н/н**                                                            | -                                       |
| Разность длин диагоналей                          | 5                                                                | 4                                       |

\* - применительно к измерению геометрических параметров фасадных модулей, оконных блоков, стеклопакетов и других ограждающих конструкций

\*\* - не нормируется

Применяемый измерительный инструмент: Рулетка металлическая по ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия»

Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Шеховцов А. В.

Главный инженер ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Крымов К. С.

Результаты испытаний

| №№<br>п/п | Измеряемый показатель<br>испытываемой продукции | Единица<br>измере-<br>ния | Требования к испытываемой<br>продукции       |                                                             | Наименование<br>нормативной<br>документации<br>на испытание<br>(раздел, пункт) | Результаты<br>испытаний<br>(значение<br>показателя),<br>Па | Соответствует (не<br>соответствует)<br>требованиям доку-<br>ментов, на соответст-<br>вие которым прово-<br>дится сертификация |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                           | Наименование<br>документа (раздел,<br>пункт) | Минимальное<br>нормативное<br>значение<br>показателя,<br>Па |                                                                                |                                                            |                                                                                                                               |
| 1         | 2                                               | 3                         | 4                                            | 5                                                           | 6                                                                              | 7                                                          | 8                                                                                                                             |
| 1         | Сопротивление ветровой нагрузке                 | Па                        | ГОСТ 31174-2003, п.4.7.                      | 300                                                         | ГОСТ 26602.5-2001<br>Методика<br>№ ВМС-02/09                                   | 460                                                        | Соответствует                                                                                                                 |

Условия проведения испытаний:

- температура воздуха:  $20 \pm 4$  °C

- относительная влажность воздуха:  $45 \pm 15$  %.

Главный специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

(должность ответственного за проведение испытаний)

  
(подпись)

Тихомиров С.И.

(Фамилия И.О.)

Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Шеховцов А.В.

## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

## ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

## АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 10/3

от "10" МАРТА 2009г.

## Комиссия в составе:

Председателя Н.Г.Н. Тихомирнов С.И. - главный специалист

Ф.И.О., должность

и членов комиссии Крымов Н.С. - главный инженер

Ф.И.О. должность

Шеховцов А.В. - ведущий специалист

Ф.И.О. должность

в присутствии Петров М.С. - руководитель отдела ООО "Всё для ворот"

Ф.И.О., должность, организация

отобрала образцы продукции для проведения лабораторных испытаний.

Наименование изготовителя (заявителя) DOORHAN

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов

ООО "Всё для ворот" М.О. Одинцовский р-он с. Акучово д.6Наименование продукции Ворота секционные металлические

наименование продукции

| Наименование образцов, пробы и т.п. | Место отбора | Номер партии | Размер партии | Число отобранных образцов, ед. изм. | Маркировка изготовителя | Примечание |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| ВМС-060/44/1                        | ИЦ           | -            | -             | 1                                   | -                       |            |

Председатель

Тихомирнов С.И.  
подписьТихомирнов С.И.

Ф.И.О. Фамилия

Члены комиссии

Крымов Н.С.  
Шеховцов А.В.  
Петров М.С.  
подписьКрымов Н.С.Шеховцов А.В.Петров М.С.

Ф.И.О. Фамилия